



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА  
МВД РОССИИ**

№ 008254

**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ. П. УП001.В02260

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности 03.12.2001

Действителен до 02.12.2004

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Устройство для дозирования пенообразователя в вспенившем (бак-дозатор)  
с переменной производительностью типа MSD/O в составе:  
горизонтальный резервуар с мембраной,  
типоразмеров 2500 л, 4000 л, 5000 л, 6500 л, 7000 л, 8000 л, 9000 л, 10000 л;  
дозатор пенообразователя с переменной производительностью,  
модели DN 200, DN 250, DN 300

код К-ОКП

8481 80

код ТН ВЭД

*наименование продукции*

соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в  
НПБ 59-97 в технической документации изготовителя

*обозначение ИД*

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

*серийное производство; номер, размер и дата выпуска партии; номер и дата контракта поставки; номер единичного изделия*

Сертификат выдан SACCIALANZA & C. S.p.a.

*наименование предприятия, организации*

Via Pacinotti, 10, 20090 Segrate/Milano (Italy). Тел. (39) 022169181, факс (39) 022133861

*юридический адрес, теле, вой, факс*

Изготовитель SACCIALANZA & C. S.p.a.

*наименование предприятия, организации*

Via Pacinotti, 10, 20090 Segrate/Milano (Italy). Тел. (39) 022169181, факс (39) 022133861

*юридический адрес*



1. Сертификат выдан на основании испытаний (проверки) образцов в:

Наименование испытательной лаборатории (центра)	Номер протокола испытаний, дата утверждения	Регистрационный номер испытательной лаборатории (центра) в Госреестре
ИЛ НИЦ ПТ и СП ВНИИПО МВД России	Отчет об испытаниях № 3004 от 27.11.2001	№ ССПБ. RU.ИИ.0055 от 09.07.1999
ОС "ПОЖТЕСТ" ВНИИПО МВД России	Акт о результатах анализа состояния производства № 4010-4012 от 28.09.2001	№ ССПБ. RU.УП.001 от 09.07.1999

2. Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

нормативного документа ГУГПС МВД России

**"Знак соответствия пожарной безопасности. Форма, размеры и технические требования"**

*обозначение нормативных документов*

3. Описание местонахождения знака пожарной безопасности рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат, или Центральным органом по сертификации в области пожарной безопасности (ГУГПС МВД России)

Сертификат выдан **Орган по сертификации Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МВД России**

(ОС "ПОЖТЕСТ" ВНИИПО МВД России), № ССПБ. RU. УП. 001 от 09.07.1999,

143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61

*наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес*



Руководитель Органа, выдавшего сертификат

*подпись*

**Н.П. Копылов**

*инициалы, фамилия*

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции и услуг установленным требованиям пожарной безопасности, служит основанием для разрешения реализации (ввоза) продукции на территории Российской Федерации и является составной частью сертификата соответствия, выдаваемого в Системе сертификации ГОСТ Р.



№ 3004

**ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МВД РОССИИ  
(ВНИИПО МВД России)**

Испытательная лаборатория  
научно-исследовательского центра  
пожарной техники и систем пожаротушения  
ВНИИПО МВД России  
(ИЛ НИЦ ПТ и СП ВНИИПО МВД России)

Зарегистрирована в Государственном реестре  
Системы сертификации ГОСТ Р  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21ББ08 от 04.10.2000 г.

Зарегистрирована в Государственном реестре  
Системы сертификации в области  
пожарной безопасности  
Регистрационный индекс  
№ ССПБ.RU.ИН.0055 от 09.07.99 г.




# ОТЧЁТ

Устройство для дозирования  
пенообразователя вытеснением (бак-  
дозатор) с переменной  
производительностью типа MSL/O в  
составе: горизонтальный резервуар с  
мембраной, типоразмеров 2500 л, 4000 л,  
5000 л, 6500 л, 7000 л, 8000 л, 9000 л,  
10000 л; дозатор пенообразователя  
модели DN 200, DN 250, DN 300

О СЕРТИФИКАЦИОННЫХ

ИСПЫТАНИЯХ

Настоящий отчет не является сертификатом соответствия (пожарной безопасности),  
а также разрешением надзорных органов на применение испытанной продукции  
на территории Российской Федерации.



ИСПЫТАТЕЛЬСКИЙ  
ЦЕНТР  
ФГБУ ВНИИПО

Документ №

3004

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС IT.ББ02.Н01204

Срок действия с 03.12.2001

по 02.12.2004

№0149406 \*

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU 0001.11ББ02

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МВД РОССИИ  
(ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖТЕСТ")

143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61

**ПРОДУКЦИЯ**

Устройство для дозирования пенообразователя вытеснением (бак-дозатор) с переменной производительностью типа MSL/O в составе горизонтальный резервуар с мембраной, типоразмеров 2500 л, 4000 л, 5000 л, 6500 л, 7000 л, 8000 л, 9000 л, 10000 л; дозатор пенообразователя с переменной производительностью, модели DN 200, DN 250, DN 300 серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКР)

КОД ТН ВЭД СНГ

8481 80

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

НПБ 59-97 и техническая документация изготовителя

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

CACCIALANZA & C. S.p.a.  
Via Pacinotti, 10, 20090 Segrate/Milano (Italy)  
Тел. (39) 022169181, Факс (39) 022133861

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

CACCIALANZA & C. S.p.a.  
Via Pacinotti, 10, 20090 Segrate/Milano (Italy)  
Тел. (39) 022169181, Факс (39) 022133861

**НА ОСНОВАНИИ**

Отчет об испытаниях № 3004 от 27.11.2001  
ИЦ ВНИИПО МВД России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 04.10.2000  
Акт о результатах анализа состояния производства № 4010-4012 от 28.09.2001  
Орган по сертификации "ПОЖТЕСТ", № РОСС RU.0001.11ББ02 от 24.02.1999  
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. IT. УП001.В02260 от 03.12.2001 до 02.12.2004  
ОС "ПОЖТЕСТ" ВНИИПО МВД России, № ССПБ. RU.УП1.001 от 09.07.1999

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**



Руководитель органа

Эксперт

Н.П. Копылов

Г.С. Теплов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации