

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. ИТ. УП001.В04880

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 25.10.2005

Действителен до 24.10.2008

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Устройство для дозирования пенообразователя вытеснением
(бак-дозатор) с переменной производительностью типа MSL/O 1
в составе: горизонтальный резервуар с мембраной,
типоразмеров 2500 л, 4000 л, 5000 л, 6500 л, 7000 л, 8000 л, 9000 л и 10000 л;
дозатор пенообразователя с переменной производительностью,
модели DN 200, DN 250, DN 300

--- ----
код ОКП

8481 80
код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 59-97 и технической документации изготовителя

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **CACCIALANZA & C. S.p.a.**

**Via Pacinotti, 10, 20090 Segrate / Milano (Italy). Тел. (39) 02 216 9181, факс (39) 02 213 38 61,
E-Mail support@caccialanza.it, I.N.A. 00716820154**

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **CACCIALANZA & C. S.p.a.**

**Via Pacinotti, 10, 20090 Segrate / Milano (Italy). Тел. (39) 02 216 9181, факс (39) 02 213 38 61,
E-Mail support@caccialanza.it, I.N.A. 00716820154**

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0105681

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 3004 от 27.11.2001	ИЛ НИЦ ИТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.055 от 24.02.2005
Акт о результатах анализа состояния производства № 7088, 7089 от 27.07.2005	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005
Акты инспекционной проверки №№ 4010, 4011–ИК 1 от 14.02.2003; №№ 4878–ИК 1, 4010, 4011–ИК 2 от 22.07.2004	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»**
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.УП.001

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации



подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Г.С. Теплов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.ББ02.Н02816

Срок действия с 25.10.2005

по 24.10.2008

№0370904 *

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ББ02

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ" МЧС РОССИИ
(ОС «ПОЖТЕСТ»)

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61

ПРОДУКЦИЯ

Устройство для дозирования пенообразователя вытеснением (бак-дозатор) с переменной производительностью типа MSL/O 1 в составе: горизонтальный резервуар с мембраной, типоразмеров 2500 л, 4000 л, 5000 л, 6500 л, 7000 л, 8000 л, 9000 л и 10000 л; дозатор пенообразователя с переменной производительностью, модели DN 200, DN 250, DN 300 серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

--- ----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НПБ 59-97 и технической документации изготовителя

КОД ТН ВЭД:

8481 80

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

CACCIALANZA & C. S.p.a.

Via Pacinotti, 10, 20090 Segrate / Milano (Italy).

Тел. (39) 02 216 9181, факс (39) 02 213 38 61, E-Mail support@caccialanza.it, I.N.A. 00716820154

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

CACCIALANZA & C. S.p.a.

Via Pacinotti, 10, 20090 Segrate / Milano (Italy).

Тел. (39) 02 216 9181, факс (39) 02 213 38 61, E-Mail support@caccialanza.it, I.N.A. 00716820154

НА ОСНОВАНИИ

Отчет об испытаниях № 3004 от 27.11.2001

ИЦ ФГУ ВНИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 09.12.2002

Акт о результатах анализа состояния производства № 7088, 7089 от 27.07.2005

ОС «ПОЖТЕСТ», № РОСС RU.0001.11ББ02 от 31.07.2002

Акты инспекционной проверки №№ 4010, 4011-ИК 1 от 14.02.2003; №№ 4878-ИК 1, 4010, 4011-ИК 2 от 22.07.2004

ОС «ПОЖТЕСТ», № РОСС RU.0001.11ББ02 от 31.07.2002

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. IT. УП001.В04880 от 25.10.2005 до 24.10.2008

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Г.С. Теплов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации