



MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
CORPUL POMPIERILOR MILITARI
INSPECTORATUL GENERAL

AVIZ

Nr. 36780/1 din 15.12.2003

Potrivit prevederilor art. 17 lit. e din Legea nr. 121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari și art. 8 alin. (1) din Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998,

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari

AVIZEAZĂ TEHNIC

produsul: REZERVOR DE SPUMOGEN, tip MSL,
volum 2500, 4000, 7000 și 10000 litri

producător: CACCIALANZA & C S.p.A. - Italia

Prezentul aviz este însoțit de următoarele documente:

1. Certificat de conformitate nr. C/226-A/1241 din 04.12.2003, emis de C.S.E.S.P.S.I.
2. Fișă tehnică nr. C - FT/226-A/1241 din 03.12.2003, emisă de C.S.E.S.P.S.I.

Orice modificare sau modernizare a produsului implică obținerea unui nou aviz.

La cererea organelor abilitate de lege pentru îndrumarea și controlul activității de prevenire și stingere a incendiilor, este obligatorie prezentarea avizului.


Deținătorul avizului poartă răspunderea pentru utilizarea în condiții legale a produsului avizat și calitatea acestuia.

Nerespectarea condițiilor din documentația în baza căreia s-a eliberat avizul atrage retragerea sau suspendarea acestuia și răspunderea legală.

Valabil până la 15.12.2008

COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI
ADJUNCT AL COMANDANTULUI

General de brigadă



Vladimir Secară

Colonel

ing. Niță Aurelian

EXPERIMENTĂRI ȘI SPECIALIZARE P.S.I.  CENTRUL DE STUDII, ROMANIA	Ex. 1
	ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR CORPUL POMPIERILOR MILITARI CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI ȘI SPECIALIZARE P.S.I. Bd. Ferdinand I, nr. 139, sector 2, cod 73337, BUCUREȘTI, Tel / Fax 252 12 64 Cont virament 50324203997, deschis la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, Titular UM 0276, cod fiscal 4203997 CERTIFICAT ACREDITARE RENAR Nr. 042L/2003

Anexă la Certificatul de conformitate nr. C /226-A/ 1241 din 03.12.2003 și la Avizul nr. _____ din _____

FIȘA TEHNICĂ Nr. C-FT/226-A/1241 din 03.12.2003

Produsul	REZERVOR DE SPUMOGEN, tip MSL, volum 2500, 4000, 7000 și 10000 litri	
Producător	CACCIALANZA & C S.p. A. - Italia	
Furnizor	S.C. TERMOPROT S.R.L. - Brasov	
CARACTERISTICI TEHNICE		
Capacitate	litri	2500, 4000, 7000, 10000
Presiunea de calcul	bar	12
Presiune de încercare	bar	18
Presiune de lucru	bar	10
Temperatură de lucru	°C	-15 ÷ 45
Material	- tablă de oțel carbon - membrana internă din Hypalon	
DOMENII DE UTILIZARE		
Agent de stingere	Spumant concentrat certificat	
Ca element component în instalații fixe de stingere a incendiilor cu spumă tip CACCIALANZA.		

Notă : C.S.E.S. P.S.I. nu răspunde de utilizarea altor componente în cadrul instalației.

C.S.E.S. P.S.I. nu răspunde de proiectele instalațiilor și de realizarea practică a acestora.

ȘEFUL CENTRULUI DE STUDII

Colonel

Sorin Calota
dr. ing. SORIN CALOTĂ



ȘEFUL BIROULUI AVIZARE-CERTIFICARE

Locotenent

Florin Andrei
ing. Florin Andrei

EXPERIMENTARI SI  SPECIALIZARE P.S.I. CENTRUL DE STUDII, • ROMANIA •	ROMANIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR CORPUL POMPIERILOR MILITARI CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI SI SPECIALIZARE P.S.I. Bd. Ferdinand I, nr. 139, sector 2, cod 73337, BUCUREȘTI, Tel / Fax 252 12 64 Cont virament 50324203997, deschis la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, Titular UM 0276, cod fiscal 4203997 CERTIFICAT ACREDITARE RENAR Nr. 042L/2003	Ex. 1
---	--	-------

Anexa la Avizul nr. _____ din

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

NR. C/226-A/1241 din 04.12.2003

**CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI SI SPECIALIZARE
 PENTRU PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR**
 în baza art. 11 din Legea 121/1996 privind organizarea și funcționarea
 Corpului Pompierilor Militari și art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1164/1996
 privind funcționarea Centrului de Studii, Experimentări și Specializare
 pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor
CERTIFICĂ

Produsul: **REZERVOR DE SPUMOGEN, tip MSL, volum 2500, 4000, 7000 și 10000 litri**

Producător: **CACCIALANZA & C S.p. A. - Italia**


Furnizor: **S.C. TERMOPROT S.R.L. - Brasov**


este conform cu prevederile Specificației Tehnice nr. 1 rev.3/2003

Produsul este identificat prin fișa tehnică nr C-FT/226/1412 din 03.12.2003 anexată.

Certificatul este valabil până la

04.12.2008

ȘEFUL CENTRULUI DE STUDII
 Colonel 
 dr. ing. **SORIN CALOTĂ**

ȘEFUL BIROULUI
 AVIZARE -CERTIFICARE
 Locotenent 
 ing. **Florin Andrei**

București