



MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR  
CORPUL POMPIERILOR MILITARI  
INSPECTORATUL GENERAL

AVIZ

Nr. 36780/2 din 15.12.2003

Potrivit prevederilor art. 17 lit. e din Legea nr. 121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari și art. 8 alin. (1) din Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998,

*Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari*

AVIZEAZĂ TEHNIC

produsul: DOZATOR PENTRU DEBITE VARIABILE,  
DN 200, DN 250, DN 300

producător: CACCIALANZA & C S.p.A. - Italia

Prezentul aviz este însoțit de următoarele documente:

1. Certificat de conformitate nr. C/226-B/1241 din 04.12.2003, emis de C.S.E.S.P.S.I.
2. Fișă tehnică nr. C - FT/226-B/1241 din 03.12.2003, emisă de C.S.E.S.P.S.I.

Orice modificare sau modernizare a produsului implică obținerea unui nou aviz.

La cererea organelor abilitate de lege pentru îndrumarea și controlul activității de prevenire și stingere a incendiilor, este obligatorie prezentarea avizului.

Deținătorul avizului poartă răspunderea pentru utilizarea în condiții legale a produsului avizat și calitatea acestuia.

Nerespectarea condițiilor din documentația în baza căreia s-a eliberat avizul atrage retragerea sau suspendarea acestuia și răspunderea legală.

Valabil până la 15.12.2008

COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI / ADJUNCȚUL AL COMANDANTULUI

General de brigadă




Vladimir Secară

Colonel

ing. Niță Aurelian



<b>EXPERIMENTĂRI SI SPECIALIZARE P.S.I.</b>  <b>ROMANIA</b>	Ex. 1
	<b>ROMÂNIA</b> <b>MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR</b> <b>CORPUL POMPIERILOR MILITARI</b> <b>CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI SI SPECIALIZARE P.S.I.</b> Bd. Ferdinand I, nr. 139, sector 2, cod 73337, BUCUREȘTI, Tel / Fax 252 12 64 Cont virament 50324203997, deschis la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, Titular UM 0276, cod fiscal 4203997 <b>CERTIFICAT ACREDITARE RENAR Nr. 042L/2003</b>

Anexă la Certificatul de conformitate nr. C /226-B/ 1241 din 04.12.2003 și la Avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

## FIȘA TEHNICĂ Nr. C-FT/226-B/1241 din 03.12.2003

<b>Produsul</b>	<b>DOZATOR PENTRU DEBITE VARIABLE, DN 200, DN 250, DN 300</b>	
<b>Producător</b>	<b>CACCIALANZA &amp; C S.p. A. - Italia</b>	
<b>Furnizor</b>	<b>S.C. TERMOPROT S.R.L. - Brasov</b>	
<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>		
<b>Diametrul nominal flanșă (DN)</b>	200, 250, 300	
<b>Dimensiuni :</b>		
- lungimea	mm	1000
- diametrul	mm	250
<b>Coefficient de proporționalitate</b>	%	1÷6
<b>Presiunea de calcul</b>	bar	12
<b>Presiune de încercare</b>	bar	18
<b>Presiune de lucru</b>	bar	10
<b>Temperatură de lucru</b>	°C	-15 ÷ 45
<b>Material</b>	- corp din oțel carbon ; - diafragme din oțel inoxidabil; - armătură de închidere din bronz;	
<b>DOMENII DE UTILIZARE</b>		
<b>Agent de stingere</b>	Spumant concentrat certificat	
Ca element component în instalații fixe de stingere a incendiilor cu spumă tip CACCIALANZA.		


Notă : C.S.E.S. P.S.I. nu răspunde de utilizarea altor componente în cadrul instalației.  
C.S.E.S. P.S.I. nu răspunde de proiectele instalațiilor și de realizarea practică a acestora.


ȘEFUL CENTRULUI DE STUDII

Colonel   
dr. ing. SORIN CALOTĂ



ȘEFUL BIROULUI AVIZARE-CERTIFICARE

Locotenent   
ing. Florin Andrei

EXPERIMENTARI SI CENTRUL DE STUDII,  SPECIALIZARE P.S.I. ROMANIA	ROMANIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR CORPUL POMPIERILOR MILITARI CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI SI SPECIALIZARE P.S.I. Bd. Ferdinand I, nr. 139, sector 2, cod 73337, BUCUREȘTI, Tel / Fax 252 12 64 Cont virament 50324203997, deschis la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, Titular UM 0276, cod fiscal 4203997 <b>CERTIFICAT ACREDITARE RENAR Nr. 042L/2003</b>	Ex.
---	--	-----

Anexa la Avizul nr. \_\_\_\_\_ din

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

**NR. C/226-B/1241 din 04.12.2003**

**CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI SI SPECIALIZARE  
 PENTRU PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR**  
 în baza art. 11 din Legea 121/1996 privind organizarea și funcționarea  
 Corpului Pompierilor Militari și art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1164/1996  
 privind funcționarea Centrului de Studii, Experimentări și Specializare  
 pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor  
**CERTIFICĂ**

Produsul: **DOZATOR PENTRU DEBITE VARIABLE,  
DN 200, DN 250, DN 300**


Producător: **CACCIALANZA & C S.p. A. - Italia**


Furnizor: **S.C. TERMOPROT S.R.L. - Brasov**

*este conform cu prevederile Specificației Tehnice nr. 1 rev.3/2003*

*Produsul este identificat prin fișa tehnică nr C-FT/226/1412 din 03.12.2003 anexată.*

**Certificatul este valabil până la**  
**04.12.2008**

ȘEFUL CENTRULUI DE STUDII  
Colonel   
dr. ing. SORIN CALOTĂ

ȘEFUL BIROULUI  
AVIZARE -CERTIFICARE  
Locotenent   
ing. Florin Andrei

București