

ATTESTATO DI CONFORMITA' AL TIPO
Conformity to Type Certificate
N° 070 – 97/23/CE- C1

PASCAL
ORGANISMO NOTIFICATO N. 1115
Notified Body n. 1115

A seguito di visita di sorveglianza, visto l'esito delle verifiche condotte, si attesta la conformità al Tipo richiamato nel Modulo B Certificato PA272 del 15 Novembre 2005 e si autorizza il fabbricante ad apporre il marchio CE1115 sui prodotti sotto identificati

Following the product survey and on the basis of the assesement performed, is certified the Conformity to the Type referenced in the Module B Certificate PA272, dated 15 November 2005 and the Manufacturer is authorized to mark CE1115 the equipment listed hereunder

Fabbricante/*Manufacture*

CACCIALANZA & C. S.p.A.
Via Pacinotti, 10
20090 Segrate (MI) – I -

Per i seguenti prodotti/ *for the following products*

Gruppi a polvere ABC da 250 kg a 3000 kg
Famiglie: PLA , PLF

Prima emissione **24/07/2009**
First issue *data/date*

Emissione corrente **24/07/2009**
Current issue *data/date*


Dr. Maurizio Brancaloni
PASCAL NB 1115



ATTESTATO di ESAME CE DEL TIPO

Nr. PA 272

Secondo il **MODULO B** della Direttiva 97/23/CE

COSTRUTTORE / MANDATARIO
(nome o marchio)

CACCIALANZA & C S.p.a.

INDIRIZZO

Via A. Pacinotti, 10 – SEGRATE (MI) - I -

TIPO

Gruppi a polvere ABC da 250 kg a 3000 kg
(vedi allegato I)

CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO

Pressione massima ammissibile	12 bar
Pressione di esercizio	10 bar
Temperatura massima ammissibile	+50 °C
Temperatura minima ammissibile	-10 °C
Volume totale	da 250 a 3000 litri
Fluidi	gruppo 2

Categoria di appartenenza

IV

PASCAL

VIA SCARSELLINI, 13 - 20161 - MILANO - ITALIA

Organismo Notificato nr. 1115

*Accertato che la documentazione tecnica di cui al
Fascicolo tecnico DOSSIER TECNICO PED_DT_03 rev.0 del 02/11/2005
ha consentito di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della Direttiva;
accertato che il Tipo (PLA/AM 1K00 EL Matr. 05070201) è stato fabbricato
in conformità con tale documentazione (Dis. 08312013),
e che sono stati effettuati gli esami necessari e le relative prove
(rif. Rapporto di visita ispettiva RVI-02 n° 3 del 10/11/2005),
si dichiara che l'esemplare esaminato
soddisfa i requisiti dell'allegato I della direttiva 97/23/CE*


Condizioni di validità dell'attestato

Tutte le modifiche al tipo approvato sono soggette ad ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso. Tale nuova approvazione verrà rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di Esame CE del Tipo. L'Attestato è soggetto alle condizioni generali di PASCAL allegata alla domanda di intervento firmata dal Richiedente

Milano

15/11/2005

Presidente PASCAL
(Dott. Maurizio Brancaleoni)



ATTESTATO di ESAME CE DEL TIPO

Nr. PA 272

Secondo il **MODULO B** della Direttiva 97/23/CE

Allegato I

Tutte le unità sono disponibili in due versioni: con serbatoio singolo o con serbatoio doppio (in coppia)

Sono disponibili le seguenti famiglie di gruppi a polvere ABC:

- PLA / A per installazione fissa con tubo di gomma su naspo
- PLA / B per installazione fissa con manichetta
- PLA / AM per installazione fissa con tubo di gomma su naspo e flangia
- PLA / BM per installazione fissa con manichette e flangia
- PLF / A montati su skid con tubo di gomma su naspo
- PLF / B montati su skid con manichetta
- PLF / AM montati su skid con tubo di gomma su naspo e flangia del monitor
- PLF / BM montati su skid con manichetta e flangia del monitor

Per ciascuna famiglia sono disponibili le seguenti misure:

- 250 litri
- 500 litri
- 750 litri
- 1000 litri
- 1500 litri
- 2000 litri
- 3000 litri

Ciascun tipo di gruppo polvere può essere fornito:

- riempito con polveri di classe antincendio BC
- riempito con polveri di classe antincendio ABC
- vuoti

<p>Milano</p> <p>15/11/2005</p>	<p>Presidente PASCAL (Dott. Maurizio Brancaleoni)</p>   <p><small>MODULO pascal REV.0</small></p>
---------------------------------	--