



# ATTESTATO DI ESAME CE DEL TIPO

Secondo il modulo B della direttiva 97/23/CE

N. PA153

## Dati dell'Organismo Notificato

**Società Consortile PASCAL a.r.l.**

VIA G.GIARDINO, 4 - 20123 - MILANO - ITALIA

**Numero Identificativo CE 1115**

## Dati del Costruttore/Mandatario

**COSTRUTTORE**  
(nome o marchio) **CACCIALANZA & C S.p.a.**

**INDIRIZZO** **Via A. Pacinotti, 10 - SEGRATE (MI)**

**MANDATARIO**

**INDIRIZZO**

## Dati

**TIPO** Estintori portatili di incendio a polvere BC mod. P 12 da 12 kg con bombolina interna a pressione permanente di carbonio biossido.

<b>CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO</b>	Capacità	13.4 litri
	Pressione di esercizio	1.6 Mpa a 20 °C
	Pressione collaudo involucro	3.5 Mpa
	Valvola sicurezza	1.9 Mpa

**Categoria di appartenenza**

III

**Elenco dei documenti significativi del Fascicolo tecnico di cui PASCAL conserva una copia**

Tipo verificato Vedi Rapporto di visita ispettiva del 18/12/02 relativo a pratica PASCAL CE/76	X	Documenti normativi e soluzioni adottate	X
Progetto di fabbricazione	X	Registrazioni relative alla qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori e/o degli operatori dei CND.	
Istruzioni per l'uso	X	Attestati materiali / prodotti	X
Documento descrittivo dei materiali utilizzati, dei procedimenti di saldatura, delle procedure per la formatura, delle procedure per il trattamento termico, dei controlli effettuati con le informazioni pertinenti relative alla progettazione		Relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione dei controlli previsti	X

## Conclusioni dell'esame

**Dall'esame del fascicolo tecnico e dalle prove eseguite risulta che il tipo soddisfa i requisiti dell'allegato I della direttiva 97/23/CE**

**Condizioni di validità dell'attestato 10 anni dalla data di emissione**

Tutte le modifiche al tipo approvato sono soggette ad ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso. Tale nuova approvazione verrà rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di Esame CE del Tipo. L'Attestato è soggetto alle condizioni generali di PASCAL allegata alla domanda di intervento firmata dal Richiedente

**DATA**

**19/12/2002**

**Presidente PASCAL  
(Dott. Maurizio Brancaleoni)**



**ATTESTATO DI CONFORMITA' AL TIPO**  
*Conformity to Type Certificate*  
N° 038 – 97/23/CE- C1

**PASCAL**  
**ORGANISMO NOTIFICATO N. 1115**  
*Notified Body n. 1115*

**A seguito di visita di sorveglianza, visto l'esito delle verifiche condotte, si attesta la conformità al Tipo richiamato nel Modulo B Certificato PA153 del 19 dicembre 2002 e si autorizza il fabbricante ad apporre il marchio CE1115 sui prodotti sotto identificati**

*Following the product survey and on the basis of the assesement performed, is certified the Conformity to the Type referenced in the Module B Certificate PA153, dated 19 december 2002 and the Manufacturer is authorized to mark CE1115 the equipment listed hereunder*

Fabbricante/Manufacture

**CACCIALANZA & C. S.p.A.**  
Via Pacinotti, 10  
20090 Segrate (MI) – I -

Per i seguenti prodotti/ *for the following products*

Estintori portatili di incendio a polvere BC  
mod. P 12 da 12 kg

**Prima emissione**            **25/02/2003**  
*First emission*            *data/date*

**Emissione corrente**       **25/02/2003**  
*Current issue*            *data/date*

  
  
**Dr. Maurizio Brancaloni**  
**PASCAL NB 1115**