

**Dati dell'Organismo Notificato****Società Consortile PASCAL a.r.l.**

VIA G.GIARDINO, 4 - 20123 - MILANO - ITALIA

**Numero Identificativo CE 1115****Dati del Costruttore/Mandatario**

<b>COSTRUTTORE</b> (nome o marchio)	<b>CACCIALANZA &amp; C S.p.a.</b>
--	-----------------------------------

<b>INDIRIZZO</b>	<b>Via A. Pacinotti, 10 – SEGRATE (MI) - I -</b>
------------------	--

**Dati**

<b>TIPO</b>	ESTINTORI / GRUPPI DI ESTINZIONE DI INCENDIO CARRELLATI A POLVERE BC mod. <b>P 100</b> da 100 kg e mod. <b>P 250</b> da 250 kg con bombola di propellente esterna a pressione permanente di azoto
-------------	--

<b>CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO</b>	Capacità Pressione collaudo involucro Pressione di esercizio Valvola sicurezza	100 litri (per P100); 230 litri (per P250) 3.5 Mpa (per P100); 17,8 Mpa (per P250) 1.2 Mpa a 20 °C 2.2 Mpa
-------------------------------------	---	---

**Categoria di appartenenza**

III

**Elenco dei documenti significativi del Fascicolo tecnico di cui PASCAL conserva una copia**

Tipo verificato Vedi Rapporto di visita ispettiva del 18/12/02 relativo a pratica PASCAL CE/76	X	Documenti normativi e soluzioni adottate	X
Progetto di fabbricazione	X	Registrazioni relative alla qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori e/o degli operatori dei CND.	
Istruzioni per l'uso	X	Attestati materiali / prodotti	X
Documento descrittivo dei materiali utilizzati, dei procedimenti di saldatura, delle procedure per la formatura, delle procedure per il trattamento termico, dei controlli effettuati con le informazioni pertinenti relative alla progettazione		Relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione dei controlli previsti	X

**Conclusioni dell'esame****Dall'esame del fascicolo tecnico e dalle prove eseguite risulta che il tipo soddisfa i requisiti dell'allegato I della direttiva 97/23/CE****Condizioni di validità dell'attestato 10 anni dalla data di emissione**

Tutte le modifiche al tipo approvato sono soggette ad ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso. Tale nuova approvazione verrà rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di Esame CE del Tipo. L'Attestato è soggetto alle condizioni generali di PASCAL allegata alla domanda di intervento firmata dal Richiedente

**DATA PRIMA EMISSIONE**  
**19/12/2002**
**DATA EMISSIONE CORRENTE**  
**10/12/2003**
**Presidente PASCAL**  
**(Dott. Maurizio Brancaleoni)**


**ATTESTATO DI CONFORMITA' AL TIPO**

***Conformity to Type Certificate***

**N° 034 – 97/23/CE- C1**

**PASCAL  
ORGANISMO NOTIFICATO N. 1115**

*Notified Body n. 1115*

**A seguito di visita di sorveglianza, visto l'esito delle verifiche condotte, si attesta la conformità al Tipo richiamato nel Modulo B Certificato PA154 del 19 dicembre 2002 e si autorizza il fabbricante ad apporre il marchio CE1115 sui prodotti sotto identificati**

*Following the product survey and on the basis of the assesment performed, is certified the Conformity to the Type referenced in the Module B Certificate PA154, dated 19 december 2002 and the Manufacturer is authorized to mark CE1115 the equipment listed hereunder*

**Fabbricante/Manufacture**

**CACCIALANZA & C. S.p.A.**

Via Pacinotti, 10  
– Segrate (MI) – I -

**Per i seguenti prodotti/ for the following products**

**ESTINTORI / GRUPPI DI ESTINZIONE DI INCENDIO  
CARRELLATI A POLVERE BC  
mod. P 100 da 100 kg e mod. P 250 da 250 kg  
con bombola di propellente esterna a pressione  
permanente di azoto**

**Prima emissione**            **20/12/2002**  
*First emission*            *data/date*

**Emissione corrente**        **10/12/2003**  
*Current issue*            *data/date*

Rev.1



**Dr. Maurizio Brancaleoni**  
**PASCAL NB 1115**