

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato Attività e Normative
Speciali di Prevenzione Incendi

39

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta CACCIALANZA & C. S.p.A. Codice Costruttore 029 sita in via Pacinotti, 10 - 20090 SEGRATE (MI), per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "P 100" tipo a polvere da Kg. 100 CLASSI B-C CAPACITA' ESTINGUENTE B1-C;

VISTO il certificato di prova n° 005 PRATICA N° LEC/98/005, emesso il 21 maggio 1998 dal Laboratorio CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

S I O M O L O G A

con il numero di codice MIO29ECP100B1C001, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "P 100" tipo a polvere da Kg. 100 CLASSI B-C CAPACITA' ESTINGUENTE B1-C prodotto dalla ditta CACCIALANZA & C. S.p.A. Codice Costruttore 029 sita in via Pacinotti, 10 - 20090 SEGRATE (MI) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

Roma, 3 AGO. 1998

Fasc. 4115/3/C sott. 38

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Salvatore FIADINI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA