



17 0 OTT. 2006

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **CACCIALANZA & C. S.p.A.** Codice Costruttore **29** sita in Via Pacinotti,10 - 20090 SEGRATE (MI), per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " **P12** " a polvere da **12 kg.** Classe " **B - C** " capacità estinguente " **233B - C** ";

ESAMINATA la documentazione e la certificazione presentata certificato di prova n° **2267-2006** del 21/06/2006 emessa dal Laboratorio M. MASINI S.r.l. nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato " **P12** " a polvere da **12 kg.** Classe " **B - C** " capacità estinguente " **233B - C** "; prodotto dalla società **CACCIALANZA & C. S.p.A.** Codice Costruttore **29** sita in Via Pacinotti,10 - 20090 SEGRATE (MI), e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000); emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.



ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l.

Sede Amministrativa e Laboratori: Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI)
Tel. 02/930.15.17 r.a. - Fax 02/930.81.76 - Internet: www.istitutomasini.it - E-Mail: istitutomasini@istitutomasini.it
Notificato CE 0068 - Accreditato SINCERT 047A - Accreditato SINAL 0019 - Competent Body: EMC CEE 89/336 e BT 73/23

Autorizzazioni :

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per Legge 1086 - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per Legge 46/82 -
Ministero delle Attività Produttive - Ministero dell'Interno per prove reazione al fuoco, estintori portatili e carrellati, evacuatori di fumo e calore -
Ministero della Salute per analisi in BPL e prove I.S.P.E.S.L. - Regione Lombardia per analisi acque potabili e non - Ministère de l'Industrie, de la
Poste et des Télécommunications per pentole a pressione e verifiche di sorveglianza alla produzione

Certificazione di prodotto - Controlli non distruttivi - Prove tecnologiche - Termografia - Prove termotecniche - Rilievi estensimetrici - Prove calcestruzzi - Geotecnica
Analisi chimica - Agroalimentare - Cosmesi - Metallografia - Microscopia elettronica - Sicurezza - Ecologia - Controllo qualità - Ricerche - Consulenze

CERTIFICATO DI PROVA N. 2267-2006

*emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 7 Gennaio 2005
"Norme tecniche e procedurali per la classificazione e l'omologazione
di estintori portatili di incendio" (G.U. n. 28 del 04/02/2005)*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che l'ESTINTORE PORTATILE

prodotto da: **CACCIALANZA & C. S.p.A.**
Via Pacinotti, 10
20090 SEGRATE (MI)

denominazione commerciale: **P12**

con le seguenti caratteristiche:

tipo di estinguente: **polvere**
carica nominale: **12 kg**
pressurizzazione: **bombola interna CO₂**

è conforme alla norma EN 3-7:2004 con

CAPACITA' ESTINGUENTE: 233B C

Il presente certificato è valido unicamente per il campione sottoposto a prova.

Il Direttore
Dr. Ing. Daniele Zerbi

Data: 21 Giugno 2006

