



P1	
1	MANCANZA RETE (PULSATA)
2	—
3	—
4	OUT 12Vcc
5	OUT 12Vcc
6	OUT 12Vcc
7	(NON COLLEGATO)
8	(NON COLLEGATO)
9	BATTERIA SCARICA
10	INGRESSO ALLARME MANCANZA RETE
11	BATTERIA 0V
12	BATTERIA 0V
13	BATTERIA 0V
14	MANCANZA RETE
15	IN 36V~
16	IN 36V~
17	IN 36V~
18	IN 36V~
19	~
20	~
21	SCHEDA GUASTA
22	PRESENZA RETE
23	(NON COLLEGATO)
24	(NON COLLEGATO)
25	—
26	—
27	BATTERIA 12Vcc
28	BATTERIA 12Vcc
29	BATTERIA 12Vcc
30	—
31	—

Rev.	Date	Description	Drawn	Checked	Approved		
0	28.06.99	EMESSO	CA	CA			
CACCIALANZA & C. s.p.a. ANTINCENDIO SICUREZZA ANTINQUINAMENTO SEGRATE (MILANO) - ITALY		Client / Project					
Date		Name		Title			
Drawn	28.06.99	CA		SCHEDA MMZ5/BA1-12 PER MMZ5 VISTA COMPONENTI			
Checked	28.06.99	CA					
Approved							
Code	3195005509	Sys.	Size	Scale	Dwg nr.	Rev.	Sheet
			A3	1:1	39042255	0	1
							of
							1

**IMPORTANTE :**  
 CACCIALANZA & C. Sp.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute su questa scheda con il proposito di apportare miglioramenti alla produzione

**IMPORTANT :**  
 CACCIALANZA & C. Sp.A. reserves the right to change or modify without previous notice any data or specification due to changes or modification in order to improve the products presented